

FORNITURA E TRAVASO

POLIAMMINA

Attività di Coordinamento

Premessa

Il presente documento, redatto conformemente a quanto previsto dall'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, ha lo scopo di definire e caratterizzare le modalità di fornitura del prodotto chimico poliammina fornito da _____ , utilizzato negli impianti di depurazione acque reflue di competenza di Piave Servizi S.p.A.

L'accesso agli impianti per la fornitura del reagente è subordinato all'integrale accettazione delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente documento redatto di concerto tra committente e Ditta Fornitrice.

Caratteristiche di intervento

Attività

Consegna su IBC/cisterne di sostanza chimica pericolosa e travaso dai serbatoi di consegna a quelli di deposito in impianto mediante elettropompa.

Sostanza

..... (indicare il nome del prodotto)

Soggetti coinvolti

AUTOTRASPORTATORE (A): Soggetto individuato e qualificato da _____ per il trasporto in IBC/cisterne ideonei/e e compatibili alle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto trasportato. A tale soggetto, oltre al trasporto, compete il travaso dai serbatoi di trasporto ai serbatoi di deposito presenti in impianto.

Piave Servizi S.p.A.: Committente e fruitore finale del prodotto, sovrintende alle operazioni con un proprio preposto (P) con compiti di coordinamento ed indirizzo.

L'impianto di Quarto d'Altino è direttamente gestito da Piave Servizi.

È pertanto necessario, al fine di evitare possibili interferenze, delimitare adeguatamente lo spazio di intervento, evitando di arrecare danno o intralcio ad altre attività.

Automezzi, macchine e attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in buon stato di funzionamento e manutenzione, utilizzate da personale adeguatamente informato, formato e addestrato per l'uso.

È espressamente vietata la cessione in comodato d'uso di attrezzature ed opere provvisorie di proprietà del Committente e/o del Gestore.

Al termine dei lavori, la ditta incaricata dovrà lasciare l'area d'intervento nelle stesse condizioni in cui le era stata consegnata; qualora questo non sia possibile, dovrà adoperarsi affinché siano evitate possibili interferenze con altre successive attività.

Modalità operative

Qualificazione e verifica dei requisiti di sicurezza del trasporto

La ditta fornitrice provvede a qualificare il proprio personale incaricato del trasporto/consegna dei reagenti e/o eventuale altra ditta incaricata allo scopo e, nel contempo, verifica il rispetto degli obblighi di sicurezza imposti da leggi e norme vigenti.

Accesso all'impianto mezzi di trasporto

L'accesso agli impianti, espressamente autorizzato dal Preposto, può avvenire solamente se il mezzo trasporta imballaggi conformi alla normativa vigente in materia in funzione alla tipologia di prodotto contenuto, al fine di evitare sversamenti e/o miscugli tra reagenti incompatibili.

Scarico del defosfatante

L'area di scarico, precedentemente individuata e libera da ingombri e/o da situazioni di intralcio alle operazioni di scarico, dovrà essere opportunamente delimitata con nastro bicolore al fine di evitare ogni possibile interferenza con l'attività svolta in impianto o l'accesso di persone non addette ai lavori. Durante le operazioni di scarico l'autotrasportatore dovrà indossare i DPI previsti ed essere dotato di presidi e attrezzature per la gestione di spanti o situazioni di emergenza.

Travaso del reagente

Il travaso dei reagenti è di competenza dell'autotrasportatore, il solo autorizzato ad accedere all'area lavoro durante tale operazione. Durante il travaso dovrà aver disponibilità di attrezzature (secchi, contenitori, ...) atti ad evitare gli spanti e adottare modalità operative che evitino il contatto accidentale con altri reagenti (quali utilizzo di pompe e tubazioni esclusive per il travaso della poliammina).

DPI previsti

Dispositivi di protezione individuale previsti per tutti gli operatori impegnati nelle operazioni:

- Tuta rischio chimico;
- Guanti rischio chimico compatibili con le sostanze manipolate
- Protezione facciale, schermo o occhiali di sicurezza
- Elmetto di protezione;
- Calzature impermeabili (stivali).

Matrice attività/responsabilità

ATTIVITA', RUOLI E RESPONSABILITA'	A	P
Verifica conformità prodotto da consegnare	I	R
Autorizzazione accesso all'impianto	I	R
Accesso all'impianto	R	C
Delimitazione area di scarico	R	C
Gestione spanti ed eventuali emergenze	R	C
Predisposizione attrezzature e collegamenti per il travaso	R	C
Apertura valvola di carico serbatoi impianto	I	R
Operazioni di travaso	R	C
Chiusura valvola di carico serbatoi impianto	I	R
Lavaggio e pulizia attrezzature e tubazioni di travaso	R	C
Rimozione area di scarico/travaso	R	C

C = Controlla/Collabora, I = Informato, R = Responsabilità

Prescrizioni e limitazioni

La ditta incaricata della fornitura e travaso si impegna a:

- rispettare per i propri dipendenti e per i propri subordinati tutte le norme contrattuali del settore di pertinenza e le norme di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro vigenti;
- rispettare le normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale;
- fornire personale adeguatamente informato sui rischi specifici dell'attività da svolgere e sulle modalità di accesso/interventi nel sito indicato;
- realizzare quanto disposto con capitali, macchine e apparecchiature propri o ad essa riconducibili, secondo le norme di buona tecnica;
- segnalare prontamente situazioni pericolose, non precedentemente considerate, che potrebbero interferire con la propria attività;
- informare il personale utilizzato di quanto disposto nel presente documento;
- nominare un referente per l'attività di fornitura e travaso.

Obblighi e divieti:

- obbligo di attenersi a tutte le indicazioni previste da segnali e cartelli;
- obbligo di segnalare eventuali ingombri o intralci alla normale viabilità al di fuori dell'area prevista per l'attività di fornitura e travaso;
- obbligo di utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalla specifica valutazione dei rischi;
- obbligo di segnalare prontamente qualsiasi situazione di pericolo o di emergenza;
- divieto di intervenire su macchine, impianti ed attrezzature che non siano di loro diretta competenza o per le quali non siano stati formalmente formati;
- divieto di accedere senza specifica autorizzazione ad aree e locali diversi da quelli di intervento;
- divieto di assumere bevande alcoliche o superalcoliche prima o durante l'espletamento di tutte le operazioni di forniture e scarico;
- divieto di mangiare bere e fumare.

Riferimenti

Piave Servizi S.p.A. - Committente

Responsabile del Procedimento di Progettazione ed Esecuzione ing. Simone MARIUZZO

340 173 7274

Coordinatore del Contratto di Gestione per Siram S.p.A. p.i. Rudi MARTINATI

348 121 0205

Codognè, 29/04/2024

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Carlo PESCE

Siram S.p.A.

.....

Firma e timbro per accettazione la ditta incaricata

.....