



PIAVE SERVIZI S.R.L.

Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffalè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto.

Prot. n. 16895

Codognè, 17.10.2016

Oggetto: avviso per indagine esplorativa di mercato per la fornitura franco cantiere di tubazioni in acciaio DN 250 mm PFA 16 bar.

Con il presente avviso, la scrivente Piave Servizi S.r.l. intende esperire un'indagine esplorativa di mercato per l'eventuale successivo affidamento della fornitura franco cantiere di tubazioni in acciaio DN 250 mm PFA 16 bar, da posare nell'ambito dei lavori di *"Realizzazione di un nuovo pozzo in località Cal dell'Ebreo e della condotta idrica di collegamento tra il campo pozzi e la rete idrica del Comune di San Vendemiano lungo la nuova pista ciclabile del Menarè - 1° stralcio"* in Comune di Conegliano (TV) e Colle Umberto (TV), per un'estesa complessiva di 1320 m.

Nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, detta indagine esplorativa ha il solo scopo di far conoscere a Piave Servizi S.r.l. la presenza sul mercato di operatori economici in grado di eseguire la fornitura di tubazioni in acciaio DN 250 mm PFA 16 bar aventi le caratteristiche tecniche nel prosieguo evidenziate.

Trattandosi di un'indagine conoscitiva finalizzata alla ricezione di manifestazione di interesse da parte di potenziali fornitori, il presente avviso non vincola in alcun modo Piave Servizi S.r.l., che si riserva di non adottare alcun atto consequenziale ovvero di non procedere al successivo affidamento. Tale avviso non costituisce proposta contrattuale e con esso non è indetta alcuna procedura di gara.

L'importo complessivo presunto della fornitura è stimato in € 65.000,00 (Euro sessantacinquemila/00), oltre I.V.A. ai sensi di legge.

Le caratteristiche tecniche della fornitura e le modalità di presentazione della manifestazione di interesse sono di seguito esposti.

Oggetto dell'affidamento e caratteristiche tecniche della fornitura

L'affidamento ha per oggetto la fornitura, franco cantiere, di 1320 m di tubazioni in acciaio DN 250 mm PFA 16 bar aventi le seguenti caratteristiche:

- tubi di acciaio elettrosaldati longitudinalmente HFI ad induzione ad alta frequenza in esecuzione secondo le norme EN 10220/03 e DIN 2460/92;
- in qualità di acciaio L 235, ovvero St 37.0;
- condizioni tecniche di fornitura secondo norme UNI-EN 10224/04 e/o DIN 1626/84;
- esternamente rivestiti con Polietilene stabilizzato contro gli U.V., di colore totalmente azzurro, estruso a calza a tre strati in conformità alle norme ISO 21809-1/11 "B2", ovvero alle norme UNI 9099/89 "R3R";
- internamente rivestiti con malta cementizia centrifugata secondo le norme DIN 2614/90, ovvero EN 10298/06; il rivestimento interno in malta cementizia centrifugata dovrà essere idoneo al contatto con acqua potabile ai sensi del D.M. 174/2004;
- il processo di produzione dovrà prevedere sia la centrifugazione della malta sulla superficie interna del tubo sia la successiva centrifugazione del tubo, in modo che le parti più grossolane dell'inerte siano depositate contro la parete e quelle più fini verso l'interno, garantendo così una scabrezza non superiore

Piave Servizi S.r.l. – Tel. 0438 795743 – fax 0438 795752 – numero verde 800-016076
sede legale 31013 CODOGNE' (TV) – Via F. Petrarca, 3
sede secondaria 31056 RONCADE (TV) – Via T. Vecellio, 8

Capitale Sociale € 6.134.230,00 i.v. – C.F./P.IVA/Reg.Impr.TV 03475190272 – R.E.A. TV 364485
www.piaveservizi.it – e-mail: info@piaveservizi.it – pec: piaveservizi@legalmail.it



PIAVE SERVIZI S.R.L.


Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Marenò di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto.

a 0,1 mm secondo Colebrook a tubo nuovo, con omogeneità di granulometria sulla superficie interna e omogeneità dello spessore sulla circonferenza. Inoltre, per una stabile maturazione della malta cementizia, le tubazioni, una volta realizzato il rivestimento interno, saranno depositate in un luogo con parametri di temperatura e umidità controllate e provviste di sistemi di chiusura alle estremità;

non saranno accettati tubi con differenza di spessore nel rivestimento cementizio, lungo il diametro e in qualsiasi sezione trasversale del tubo, superiore a 1mm; con tale distinta si intende esattamente variare le specifiche di norma introducendo come tolleranza sulla possibile differenza di spessore del rivestimento cementizio il valore di 1 mm lungo il diametro di una qualsiasi sezione;

altresì non verranno accettate tubazioni con spessori di rivestimento interno inferiori al valore assoluto di norma (senza tolleranze) e superiori a 1 mm rispetto al medesimo valore; con tale distinta si intende esattamente variare le specifiche di norma introducendo come tolleranza sullo spessore del rivestimento cementizio il valore di + 1 mm;

a maggior chiarezza, con riferimento alla immagine sottostante:



il valore dello spessore S non potrà differire lungo la circonferenza per più di 1 mm; ciò lungo tutto lo sviluppo della tubazione (in qualsiasi sezione); inoltre il valore di S non potrà essere inferiore al valore assoluto stabilito dalla norma (senza tolleranze) (ad es. mm 4 per il DN 300 mm) e non potrà superarlo per più di 1 mm;

- in esecuzione con estremità smussate e predisposte per saldatura di testa;
- in lunghezze di ca. m. 12; con estremità libere protette da cappucci in plastica;
- sottoposti a prova di pressione idrostatica a freddo ed a controlli non distruttivi come da norme sopra citate; con certificato di collaudo 3.1 a norme EN 10204/95;
- le tubazioni dovranno essere complete dei kits di ripristino del rivestimento interno (da applicarsi a mano una volta effettuata la saldatura) ed esterno da eseguirsi una volta ripristinato il rivestimento anticorrosivo con fasce termorestringenti;
- le tubazioni saranno corredate da relativa certificazione di conformità europea e dalle certificazioni previste dalla normativa vigente;
- le tubazioni dovranno riportare almeno le seguenti informazioni: nome e marchio del produttore, dimensione nominale, normativa di riferimento, data e turno di produzione.

La suddetta fornitura, consistente in n° 110 verghe, avverrà franco cantiere, esclusi gli oneri di scarico, in un'area di deposito distante non più di 10 km dal casello Vittorio Veneto Sud dell'autostrada A27 Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi, lungo la Strada statale 51 "di Alemagna".

La fornitura dovrà essere eseguita nel corso di un mese (30 giorni totali). Lo scarico dagli autotreni avverrà tramite autogrù a cura dell'impresa appaltatrice dei lavori di cui in premessa.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Gli operatori economici interessati sono invitati ad esprimere la propria manifestazione di interesse facendo pervenire, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo "piaveservizi@legalmail.it", entro e non oltre

Piave Servizi S.r.l. – Tel. 0438 795743 – fax 0438 795752 – numero verde 800-016076
sede legale 31013 CODOGNE' (TV) – Via F. Petrarca, 3
sede secondaria 31056 RONCADE (TV) – Via T. Vecellio, 8

Capitale Sociale € 6.134.230,00 i.v. – C.F./P.IVA/Reg.Impr.TV 03475190272 – R.E.A. TV 364485
www.piaveservizisrl.it – e-mail: info@piaveservizisrl.it – pec: piaveservizi@legalmail.it



PIAVE SERVIZI S.R.L.

Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Marenò di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Alfino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto.

il termine del giorno 02.11.2016, apposita istanza, preferibilmente redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: "*Manifestazione di interesse per la fornitura di tubazioni in acciaio DN 250 mm PFA 16 bar*".

Detta istanza, contenente gli estremi di identificazione dell'operatore economico nonché le generalità del firmatario, dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura), con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore medesimo.

L'istanza dovrà contenere, altresì, la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, attestante la capacità di eseguire la fornitura di tubazioni in acciaio DN 250 mm PFA 16 bar aventi le caratteristiche tecniche sopra evidenziate.

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non venga effettuato in tempo utile.

Ulteriori informazioni

Resta inteso che Piave Servizi S.r.l. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o annullare l'indagine esplorativa di cui al presente avviso ovvero di non dar seguito ad un successivo iter procedurale per l'affidamento della fornitura in oggetto, senza che gli operatori economici interessati o che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.

I dati inviati dagli operatori economici verranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, per finalità unicamente connesse agli adempimenti di cui al presente avviso.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti i soggetti interessati possono rivolgersi all'ing. Raffele Marciano, Responsabile Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori, all'indirizzo e-mail "info@piaveservizisrl.it" ovvero al numero di telefono 0438795743, dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:20, venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale "www.piaveservizisrl.it", nella sezione "*Società trasparente - bandi di gara e contratti*".

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Pesce)
F.to Carlo Pesce

Allegato: Modello manifestazione di interesse.

SD1/AB/ab

L:\GARE APPALTI\2016\FORNITURE\Tubazioni DN 250 mm PFA 16 bar\Avviso indagine esplorativa\Avviso.doc

Piave Servizi S.r.l. – Tel. 0438 795743 – fax 0438 795752 – numero verde 800-016076
sede legale 31013 CODOGNE' (TV) – Via F. Petrarca, 3
sede secondaria 31056 RONCADE (TV) – Via T. Vecellio, 8

Capitale Sociale € 6.134.230,00 i.v. – C.F./P.IVA/Reg.Impr.TV 03475190272 – R.E.A. TV 364485
www.piaveservizisrl.it – e-mail: info@piaveservizisrl.it – pec: piaveservizi@legalmail.it