

Prot. 2661 del 31.01.2024

Tender 4852- Gestione tecnico operativa e manutenzione depuratori

QUESITO N. 6

Nel capitolato a pag. 38 alla tabella 5-1 è specificata la composizione della squadra per la manutenzione programmata meglio dettagliata all'art 5.8 del capitolato. Siccome nel portale nella parte relativa all'offerta economica sono specificati il numero di interventi da eseguire, si chiede se detta squadra debba essere a disposizione dell'appaltatore per l'intera durata dell'appalto, oppure soltanto in occasione delle manutenzioni programmate.

RISPOSTA

In riferimento alla richiesta si evidenzia che la squadra deve essere a disposizione di Piave Servizi in occasione delle manutenzioni programmate che potrebbero avvenire in differenti momenti della durata dell'appalto secondo quanto riportato all'art. 5.8.

QUESITO N. 7

Con la presente si richiede cortesemente di precisare se, con riferimento alla tabella 5.12 del documento Capitolato Speciale di Appalto pg 63/81, i parametri associati con la locuzione "laboratorio" debbano essere ricercati con laboratorio NON accreditato ovvero se con tale locuzione si faccia riferimento a parametri che dovranno essere ricercati mediante gli strumenti messi a disposizione dell'Appaltatore da parte di PIAVE SERVIZI e dunque oggetto di manutenzione da parte dell'Appaltatore stesso.

RISPOSTA

In riferimento al quesito posto si evidenzia che tutti i campioni dovranno essere analizzati presso un laboratorio accreditato come indicato all'art. 5.10 del Capitolato d'Oneri: *"Il laboratorio utilizzato (proprio o convenzionato con l'Impresa) dovrà essere accreditato, in conformità ai requisiti specificati nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 e s.m.i. per quanto applicabile."*

In merito a quanto riportato alla tabella 5.12 si evidenzia un problema di visualizzazione per alcuni parametri in corrispondenza dei quali è stato attribuito come "luogo di esecuzione" il "laboratorio accreditato" come negli altri casi, soltanto che il termine "accreditato" è stato erroneamente inviato a capo ed essendo prefissata la larghezza della riga nella tabella non è visualizzabile.

Pertanto, per i parametri associati con le seguenti locuzioni si intende:

- "in laboratorio accreditato" - parametri che devono essere ricercati in laboratorio accreditato;
- "laboratorio" - parametri che devono debbano essere ricercati in laboratorio accreditato;
- "in loco" parametri da verificare direttamente presso l'impianto con strumentazione propria dell'Appaltatore.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN
FASE DI AFFIDAMENTO**
(avv. Laura Faloppa)

Publicato il 31.01.2024

Piave Servizi S.p.A.

**Numero verde
Servizio Clienti**
800 016076

Sede legale
31013 Codognè (TV)
Via F. Petrarca, 3

Capitale sociale
€ 6.134.230,00
interamente versato

Contatti
Tel. 0438 795743
fax 0438 795752

**Numero verde
Pronto intervento**
800 590705

Sede secondaria
31056 Roncade (TV)
Via T. Vecellio, 8

C.F./P. Iva/Reg. Impr. TV
03475190272
R.E.A. TV 364485

www.piaveservizi.eu
info@piaveservizi.it
pec: piaveservizi@legalmail.it